

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)**
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
по РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Территориальный Отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
в Миллеровском, Чертковском и Тарасовском районах 346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Тельмана, 3

Предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений № 27

« 17 » февраля 2021г. Место выдачи предписания: Ростовская область, Чертковский район,
с. Греково-Степановка, ул. Центральная, 12
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица выдавшего предписание:

специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах Костюкова Алина Владимировна

Предписание выдано законному представителю МБОУ Греково-Степановская СОШ, расположенной по адресу: Ростовская область, Чертковский район, с. Греково-Степановка, ул. Центральная, 12 Пашенко Елене Геннадьевне

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено в ходе плановой выездной проверки с 10:00 до 15:00 09.02.2021 в МБОУ Греково-Степановская СОШ, расположенной по адресу: Ростовская область, Чертковский район, с. Греково-Степановка, ул. Центральная, 12:

1. Кабинеты физики, 3-4 классов, 2 класса не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что не соответствует пункту 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. В библиотеке, кабинете 2 класса, коридорах, столовой имеются перегоревшие лампы общего освещения, в кабинете 1 класса не работает лампа местного освещения классной доски, что не соответствует пункту 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. Раковины для мытья рук при обеденном зале не оборудованы горячей проточной водой, что не соответствует пунктам 2.6.5 и 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
4. Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние в кабинетах иностранного языка, библиотеке, ОБЖ, информатики, инвентарной, коридорах (имеются трещины на стенах, облущивается побелка), что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
5. Покрытие подходов и дорожек на собственной территории имеют повреждения, неровности, что не соответствует п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
6. В коридорах, раздевалках для девочек и мальчиков, инвентарной имеются следы протекания кровли, у запасной двери в спортивном зале имеются потеки, что не соответствует пункту 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
7. В рабочей комнате для учителей покрытие стен (обои) не подлежит мытью и дезинфекции, что не соответствует пунктам 2.5.1 и 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

- требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
8. По данным протокола лабораторных измерений № 21-3269М.-Б от 10.02.2021г. ниже нормы искусственная освещенность в учебных кабинетах: в 1 классе 250 лк вместо 500 лк (норма у классной доски), кабинете географии 200 лк вместо 500лк (норма у классной доски), кабинете 2 класса 250 лк вместо 500 лк (норма у классной доски), кабинете 3-4 классов 230 лк вместо 500лк (норма у классной доски), что не соответствует п. 6.1 ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20;
 9. По данным протокола лабораторных измерений № 21-3269М.-Б от 10.02.2021г. превышение показателей ЭМИ по напряженности электрического поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц у 2-х видеомониторов (№477 и № 97), что не соответствует п. 7.3.7 СанПиН 2.2.4.3359-16; п. 2.10.2 СП 2.4.3648-20;
 10. По данным протокола лабораторных измерений №21-375М.-Б от 11.02.2021г, в точке отбора пробы: водопроводный кран раковины для мытья рук в коридоре МБОУ Греково-Степановская СОШ не соответствует гигиеническим нормативам по показателю жесткости. Величина допустимого уровня не более 7 мг.-экв./л, по результатам исследования данная величина составляет $9,9 \pm 1,5$ °Ж; $R=0,95$, что не соответствует нормативам и не подтверждает безвредность питьевой воды по химическому, что не соответствует п.3.4, п.3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

Все вышеуказанное является нарушением ст.11, 24, ч.3 ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей», Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть) предлагаю:
срок - 22.07.2021 г.:

- оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле кабинеты физики, 3-4 классов, 2 класса, в соответствии с пунктом 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- заменить перегоревшие лампы общего освещения в библиотеке, кабинете 2 класса, коридорах, столовой, в кабинете 1 класса заменить лампу местного освещения у классной доски, в соответствии с пунктом 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- оборудовать горячей водой раковины для мытья рук при обеденном зале, в соответствии с пунктами 2.6.5 и 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- произвести ремонт стен в кабинетах иностранного языка, библиотеке, ОБЖ, информатики, инвентарной, коридорах, в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- произвести ремонт покрытия подходов и дорожек на собственной территории, в соответствии с п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- произвести ремонт кровли в коридорах, раздевалках для девочек и мальчиков, инвентарной имеются, у запасной двери в спортивном зале, в соответствии с пунктом 2.5.3 СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- обеспечить покрытие стен в рабочей комнате для учителей, подлежащие мытью и дезинфекции, в соответствии с пунктами 2.5.1 и 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Привести в соответствие гигиеническим нормативам искусственную освещенность в учебных кабинетах у классной доски: в 1 классе, кабинете географии, кабинете 2 класса, кабинете 3-4 классов, в соответствии с п. 6.1 ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20;

- привести в соответствие гигиеническим нормативам показатели ЭМИ по напряженности электрического поля в диапазоне частот 5Гц-2кГц у 2-х видеомониторов (№477 и № 97), в соответствии с п. 7.3.7 СанПиН 2.2.4.3359-16; п. 2.10.2 СП 2.4.3648-20;

- привести в соответствие гигиеническим нормативам в точке отбора пробы: водопроводный кран раковины для мытья рук в коридоре МБОУ Греково-Степановская СОШ по показателю жесткости, в соответствии с п.3.4, п.3.4.1 СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Миллерово, Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

22.07.2021г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано: физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание; юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Специалист-эксперт территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в Миллеровском,
Чертковском, Тарасовском районах

(ФИО, должность)

Предписание получила: «_17_» февраля 2021 г.

Директор МБОУ Греково-Степановская СОШ

(фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)

Костюкова Алина Владимировна

(подпись)

Пащенко Елена Геннадьевна
(руководитель (должностное лицо,